

Tecofi

VALVE MANUFACTURER - FRANCE

SKLENDŽIŲ DIZAINERIS IR GAMINTOJAS

nuo 1985 m.

TECOFI GROUP

Beveik 40 metų TECHNINĖS EKSPERTIZĖS!

Nuo 1985 m. projektuojame ir gaminame vožtuvus, o šiandien esame viena svarbiausių bendrovių visame pasaulyje.

Jau beveik 40 metų TECOFI projektuoja ir gamina pramonines sklendes vandens, ŠVOK, gaisrų gesinimo ir pramonės rinkoms (biodujų, celiuliozės ir popieriaus, cemento, maisto perdirbimo ir cukraus fabrikų).

Kaip nepriklausomas Prancūzijos gamintojas prisidedame prie įrangos, skirtos ekologinei transformacijai, tiekimo. Esame pristatyti daugiau nei 110 šalių ir esame įsitikinę, kad mūsų darbuotojai prisideda prie tvaraus mūsų klientų darbo.

Mūsų gamybos ir surinkimo gamykla, esanti Korbase (Prancūzija), kartu su mūsų techninių žinių kokybe, gaminių patikimumu, mūsų komandos operatyvumu ir operatyvumu leido mums tapti tarptautiniu mastu žinomu veikėju.

Būdami vyriausybinio ženklo "French Fab" nariais, norime, kad Prancūzijos pramonė spindėtų ir už mūsų šalies ribų.

Sužinokite apie mūsų naująjį priešgaisrinių gaminių asortimentą TECFIRE, kuris gali patenkinti visus poreikius pastatų ir ŠVOK rinkose.

Siekdami patenkinti savo partnerių poreikius ir techninius rinkų ypatumus, nuolat kuriame naujus sprendimus ir gaminius, atitinkančius tarptautinius standartus. Mūsų pardavimų ir techninė komanda yra pasirengusi pasiūlyti geriausius sprendimus jūsų projektams, visada stiprindama savo misiją:

VISIEMS PRIEINAMI KOKYBIŠKI SKLENDĖS.

Partnerystė

+110

Šalys

70 %

Tarptautinė veikla

Beveik

40

Patirties metai



PRANCŪZIJOS GAMYBA

Kontroliuojame kiekvieną vožtuvų gamybos proceso etapą.

Kokybė ir efektyvumas - tai ne tik tikslai, bet ir nuodugnios produkto patirties rezultatas. Išlikdami savo gaminių kontrolėje, galime tiksliai reaguoti į klientų lūkesčius ir skatinti inovacijas.

GAMYBOS LINIJOS

Visą gamybą mūsų gamykloje atlieka technikai.

Pavaros (elektrinės, pneumatinės, galinių jungiklių ir kt.) pritaikymas ir nustatymai

Mūsų gamykla gali atlikti visus jūsų surinkimo darbus per 48 valandas (priklausomai nuo turimų atsargų)!




Tec FIRE
PRIEŠGAISRINĖS SKLENDĖS
Visas TECOFI gaisrų gesinimo sklendžių asortimentas

Gaisro gesinimo SKLENDĖS

PETELIŠKINĖ PRIEŠGAISRINĖ SKLENDĖ SU SIGNALINE PAVARA

VP4448A NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Viršutinė ir apatinė stiebų dalys: *kaliojo ketaus EN-GJS-450-10, EPDM danga:*
Diskas: *nerūdijantis plienas AISI 410*
O-žiedas: *EPDM*
Įvorė: *bronza*
Pavarų dėžės korpusas: *ASTM A536*
+ 2 ribiniai jungikliai
Vožtuvo standartas: *FM1112, UL1091.*
Atitinka Standartą: *ISO5752*
Bandymų standartas: *FM1112, UL1091*

Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *nuo -10° iki 120°*
Jungtis: *flanšinė plokštelinė pagal EN1092-2 PN16*
Užsakius: *EN1092-2 PN10/25 ASME B16.42 klasė125/150*



UL LISTED FM APPROVED

. . . . . .

PETELIŠKINĖ PRIEŠGAISRINĖ SKLENDĖ SU SIGNALINE PAVARŲ DĖŽE

VP4648A NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas:*kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Diskas: *kalusiso ketus EN-GJS-450-10 EPDM danga*
Viršutinė ir apatinė stiebų dalys: *nerūdijantis plienas AISI 410*
O-žiedas: *EPDM*
Įvorė: *bronza*
Pavarų dėžės korpusas: *ASTM A536* ***+ 2 ribiniai jungikliai***
Vožtuvo standartas: *FM1112, UL1091.*
Atitinka standartą: *ISO5752*
Bandymų standartas: *FM1112, UL1091*

Darbinis slėgis*: 300PSI*
Jungtis: *flanšinė pagal EN1092-2 PN16*
Užsakius: *EN1092-2 PN10/25 ASME B16.42 klasė150*



UL LISTED FM APPROVED

PETELIŠKINĖS SKLENDĖS

PRIEŠGAISRINĖS ŠLICINĖS SKLENDĖS SU SIGNALINE PAVARA

VP4347 NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas:*kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Diskas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10, EPDM danga*
Viršutinė ir apatinė stiebų dalys*: nerūdijantis plienas AISI 410*
O-Žiedas: *EPDM*
Įvorė: *bronza*
Pavarų dėžės korpusas: *kalusis ketus* ***+ 2 ribiniai jungikliai***
Standartas: *Sujungta danga atitinka FM1112, UL1091*
Atitinka standartą: *MSS-SP67 Ilgas*
Bandymų standartas: *FM1112, UL1091*
Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *nuo -10° iki 120°*
Jungtis: *šlicas pagal AWWA C606:*
Pagal pageidavimą:*VDS2100*



UL LISTED FM APPROVED



PETELIŠKINIĖS SKLENDĖS

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS OS&Y TIPO FLANŠO GALAIS

VOC4243A NUO DN50 IKI DN600

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištas: *EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Pleištinė veržlė: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Gaubtas: *kalusis ketus ENGJS-450-10*
Tarpiklis: *EPDM*
Įpakavimas: *PTFE*
Koto veržlė: *bronza*
Rankratis: *iš kaliojo ketaus*
Standartas: *Atitinka AWWA C515/BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Darbinis slėgis: *nuo DN50 iki DN300 - 300PSI nuo DN350 iki DN450 - 250PSI*
200PSI nuo DN500 iki DN600
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *EN1092-2 PN16*
Pagal pageidavimą: *ASME B16.42 klasė125/150*



Nuo DN50 iki DN300



Nuo DN350 iki DN600

UL LISTED FM APPROVED

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

. . . .

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS OS&Y TIPO ŠLICŲ GALAIS

VOC4343E NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas:*kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištas: *EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Pleištinė veržlė: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Gaubtas: *kalusis ketus EN GJS-450-10*
Tarpiklis: *EPDM*
Įpakavimas: *PTFE*
Koto veržlė: *bronza*
Rankratis: *iš kaliojo ketaus*
Standartas: *atitinka AWWA C515 / BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *šlicas pagal AWWA C606:*
Pagal pageidavimą: *VDS2100/AS2638.2*



UL LISTED FM APPROVED

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

VARTŲ SKLENDĖS

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS OS&Y TIPO MECHANINIŲ JUNGČIŲ GALAIS

VOC4843G NUO DN80 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištas: *ENGJS-450-10, padengtas EPDM*
Pleištinė veržlė: *nerūdijantis plienas*
AISI 304 ***Stiebas:*** *nerūdijantis plienas*
AISI 304 ***Gaubtas:*** *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Tarpiklis: *EPDM*
Įpakavimas: *PTFE*
Koto veržlė: *bronza*
Rankratis: *iš kaliojo ketaus*
Standartas: *atitinka AWWA C515/BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *Mechaninės jungtys pagal AWWA C153* ***Pagal pageidavimą:*** *A21.11*



Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

. . . . . .

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS OS&Y TIPO FLANŠINIAIS X FLANŠINIAIS GALAIS

VOC4843K NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištas: *EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Pleištinė veržlė: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Gaubtas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Tarpiklis: *EPDM*
Įpakavimas: *PTFE*
Koto veržlė: *bronza*
Rankratis: *iš kaliojo ketaus*

Standartas: *Atitinka AWWA C515 / BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*

Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *flanšas pagal EN1092-2 PN16, šlicas pagal AWWA C606*
Pagal pageidavimą: *ASME B16.42 klasė125/150 ir VDS2100/ AS2638.2*



Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS OS&Y TIPO FLANŠINIAIS X MECHANINIŲ JUNGČIŲ GALAIS

VOC4843E NUO DN80 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas:*kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištas: *EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Pleištinė veržlė: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Gaubtas: *A536 65-45-12*
Tarpiklis: *EPDM*
Įpakavimas: *PTFE*
Koto veržlė: *bronza*
Rankratis: *kalusis ketus*

Standartas: *atitinka AWWA C515 / BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*



Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *mechaninės jungtys pagal AWWA C153*
Pagal pageidavimą: *ASME B16.42 klasė125/150 ir A21.11*

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

.....

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS NRS TIPO ŠLICINIAIS ANTGALIAIS SU ELASTINGOMIS SĖDYNĖMIS

VOC4343G NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištinis diskas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Disko veržlė: *bronza*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Dangtis: *A536 65-45-12*
Tarpiklis: *EPDM*
Traukos apykaklė: *bronza*
Riebokšlis: *kalusis ketus*
Veržlė: *kalusis ketuss*
Stulpelio plokštelė: *kalusis ketus*
Standartas: *atitinka AWWA C515/BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*



Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *šlicas pagal AWWA C606:*
Pagal pageidavimą*: VDS2100/AS2638.2*

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS NRS TIPO MECHANINIŲ JUNGČIŲ GALAIS

VOC4343H NUO DN80 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištinis diskas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Disko veržlė: *bronza*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304/420*
Tarpiklis: *EPDM*
Kepurė: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Traukės apykaklė: *bronza*
riebokšlis: *kalusis ketus*
Veržlė: *kalusis ketus*
Stulpelio plokštelė: *kalusis ketus*
Standartas: *atitinka AWWA C515 / BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*



Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *mechaninės jungtys pagal AWWA C153*
Pagal pageidavimą: *A21.11*

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS NRS TIPO FLANŠINIAIS x ŠLICINIAIS GALAIS

VOC4843H NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištinis diskas: *EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Disko veržlė: *bronza*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304/420*
Tarpiklis: *EPDM*
Kepurė: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Traukos apykaklė: *bronza*
Riebokšlis: *kalusis ketus*
Veržlė: *kalusis ketus*
Stulpelio plokštelė: *kalusis ketus*
Standartas: a*titinka AWWA C515 / BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*



Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *flanšas pagal EN1092-2 PN16 šlicas pagal AWWA C606*
Pagal pageidavimą: *ASME B16.42 Klasė125/150 ir VDS2100/ AS2638.2*

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS NRS TIPO FLANŠAIS x MECHANINIŲ JUNGČIŲ GALAIS

VOC4843I DN80 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištinis diskas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Disko veržlė: *bronza*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Tarpiklis: *EPDM*
Kepurė: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Traukos apykaklė: *bronza*
Riebokšlis: *kalusis ketus*
Veržlė: *kalusis ketus*
Stulpelio plokštelė: *kalusis ketus*
Standartas: *atitinka AWWA C515 / BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Darbinis slėgis*: 300PSI*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *Mechaninės jungtys: flanšas pagal EN1092 - 2 PN16*
Mechaninės jungtys pagal AWWA C153
Pagal pageidavimą: *ASME B16.42 klasė125/150 ir A21.11*



UL LISTED FM APPROVED

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

. .

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS SANDŪRINĖS SKLENDĖS NRS TIPO FLANŠINIAIS GALAS SU TAMPRIOMIS SĖDYNĖMIS

VOC4243C DN50 IKI DN600

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Pleištinis diskas: *EN-GJS-450-10, padengtas EPDM*
Disko veržlė: *bronza*
Stiebas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Tarpiklis: *EPDM*
Kepurė: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Traukos apykaklė: *bronza*
Riebokšlis: *kalusis ketus*
Veržlė: *kalusis ketus*
Stulpelio plokštelė: *kalusis ketus*
Standartas: *atitinka AWWA C515/BS5163*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Darbinis slėgis: *nuo DN50 iki DN300 - 300 PSI, nuo DN350 iki DN450 - 250 PSI. 200 PSI nuo DN500 iki DN600*
Darbo temperatūra: *-10° / +120°*
Jungtis: *flanšas pagal EN1092-2 PN16*
Pagal pageidavimą: *EN1092-2 PN10/25 ir ASME B16.42 klasė125/150*



Nuo DN50 iki DN300



Nuo DN350 iki DN600

Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

ATSPARIOS PRIEŠGAISRINĖS ATBULINĖS SKLENDĖS FLANŠINIAIS GALAIS

CB4248B-EP NUO DN50 IKI DN300

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kaliojo ketaus ENGJS-450-10:*
Dangtis: *kaliojo ketaus ENGJS-450-10*
Diskas: *anglinis plienas A36+SS304+EPDM*
Šarnyras: *kalusis ketus*
Vyrių kaištis: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Sėdynė: *bronzinė*
Standartas*: atitinka AWWA C508.Sujungta danga atitinka AWWA C550 reikalavimus*
Darbinis slėgis: *300PSI*
Jungtis: *EN1092-2 PN16*
Pagal pageidavimą: *EN1092-2 PN10/25 ir ASME B16.42 klasė125/150*



Kištukas x2 1/4 "G (priedams montuoti: nerūdijantis plienas AISI 304)

UL LISTED FM APPROVED

KONTROLINĖS SKLENDĖS

. . . .

PRIEŠGAISRINIAI ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAI SRIEGINIAIS GALAIS

PVS4146 NUO DN15 IKI DN25

PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kaliojo ketaus EN-GJS-450-10*
Dangtis: *kaliojo ketaus EN-GJS-GJS-450-10*
Lygis: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Sėdynės žiedas: *nerūdijantis plienas AISI 304*
O žiedas*: EPDM*
Plūduras: *nerūdijantis plienas AISI 304*
Plūdės svirtis*: nerūdijantis plienas AISI 304*
Srovės mygtukas: *Vitonas*
Standartas: *sujungta danga atitinka AWWA C550*
Darbinis slėgis: *200PSI*
Jungtis: *Srieginė BSPP*
Pagal pageidavimą: *BSPT/NPT*



Kištukas x2 1/4 "G (priedų montavimui: nerūdijantis plienas AISI 304)

UL LISTED

ORO IŠLEIDIMO SKLENDĖS

SAUSOS STATINĖS PRIEŠGAISRINIS HIDRANTAS

PI4241A



PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas ir dangtis: *EN-GJS-450-10*
Velenas: *nerūdijančio plieno AISI 304*
Žarnos purkštukai: *2-1/2" x2*
Siurblio purkštukas: *4" arba 4-1/2" x1*
Projektavimo standartas: *FM 1510/UL 246/AWWA C502*
Antgalio sriegio standartas: *NFPA 1963*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Mechaninė jungtis: *dydis: 6" ANSI / AWWA C111 / A21.11 ANSI / AWWA C153/A21.53*
Flanšo galas: *dydis: 6" ASME B16.42 klasė125/150 arba EN1092-2 PN10/16*
Darbinis slėgis*: 250PSI*

Sertifikavimo procesas

. . . . . .

ŠLAPIOS STATINĖS PRIEŠGAISRINIS HIDRANTAS

PI4242A



PAGRINDINIAI YPATUMAI

Korpusas: *kalusis ketus EN-GJS-450-10*
Velenas: *nerūdijantis plienas AISI304*
Žarnos antgalis: *2,5" x2*
Siurblio antgalis: *4,5" arba 4" x1*
Projektavimo standartas: *FM 1511/UL 246/AWWA C503*
Standartinis antgalis: *NFPA 1963*
Dangos standartas: *AWWA C550*
Monitoriaus flanšas: *dydis: 4 "- ANSI 125 klasė*
Įleidimo jungtis su flanšu*: dydis: 6" - ASME B16.42 klasė125/15 arba EN 1092-2 PN10/16*
Darbinis slėgis*: 250PSI*

Sertifikavimo procesas



Mūsų sertifikatai

FM SERTIFIKATAI



Atitikties sertifikatas

Šis sertifikatas išduodamas dėl šių dalykų:

SKLENDĖS (PETELIŠKINIĖS arba rutulinio tipo)

Modeliai: VP4648A, VP4448A ir VP4347

Parengta:

TECOFI
83 Rue Marcel Mérieux
Corbas 69960
Prancūzija

Patvirtinimo standartas: FM 1112 (2020 m. gruodžio mėn.)

Patvirtinimo identifikacinis numeris: PR468254

Patvirtinimas suteiktas: 2024 m. kovo 26 d.

Patvirtinto gaminio prieinamumą galite patikrinti adresu www.approvalguide.com.

Minėtas patvirtinimas suteikiamas, jei patenkinamai atliekami eksploataciniai darbai, atliekami nuolatiniai priežiūros auditai ir griežtai laikomasi konstrukcijų, kaip nurodyta Patvirtinimo vadove, internetiniame FM patvirtinimų šaltinyje.

Davidas B. Fulleris
Viceprezidentas, priešgaisrinės apsaugos vadybininkas FM patvirtinimai
Vienas technologijų kelias Norvudas, MA 02062



Atitikties sertifikatas

Šis sertifikatas išduodamas dėl šių dalykų:

Priešgaisriniai vandens valdymo SKLENDĖS (OS&Y ir NRS tipo uždaromosios SKLENDĖS)

Modeliai: VOC4343G, VOC4343H, VOC4843H, VOC4243C ir VOC4843I

Modeliai VOC4243A, VOC4843G, VOC4243E, VOC4843K ir VOC4843E

Parengta:

TECOFI
83 Rue Marcel Mérieux
Corbas 69960
Prancūzija

Patvirtinimo standartas: FM 1120, 1130 (1997 m. balandis)

Patvirtinimo identifikacinis numeris: PR468254

Patvirtinimas suteiktas: 2024 m. kovo 26 d.

Patvirtinto gaminio prieinamumą galite patikrinti adresu www.approvalguide.com.

Minėtas patvirtinimas suteikiamas, jei patenkinamai atliekami eksploataciniai darbai, atliekami nuolatiniai priežiūros auditai ir griežtai laikomasi konstrukcijų, kaip nurodyta Patvirtinimo vadove, internetiniame FM patvirtinimų šaltinyje.

Davidas B. Fulleris
Viceprezidentas, priešgaisrinės apsaugos vadybininkas FM patvirtinimai
Vienas technologijų kelias Norvudas, MA 02062

FM APPROVED

Atitikties sertifikatas

Šis sertifikatas išduodamas dėl šių dalykų:

Svyruojantys atbuliniai vožtuvai

Modelis: CB 4248B

Parengta:

TECOFI
83 Rue Marcel Mérieux
Corbas 69960
Prancūzija

Patvirtinimo standartas: FM 1210 (2004 m. birželis)

Patvirtinimo identifikacinis numeris: PR468254

Patvirtinimas suteiktas: 2024 m. kovo 26 d.

Patvirtinto gaminio prieinamumą galite patikrinti adresu www.approvalguide.com.

Minėtas patvirtinimas suteikiamas, jei patenkinamai atliekami eksploataciniai darbai, atliekami nuolatiniai priežiūros auditai ir griežtai laikomasi konstrukcijų, kaip nurodyta Patvirtinimo vadove, internetiniame FM patvirtinimų šaltinyje.

Davidas B. Fulleris
Viceprezidentas, priešgaisrinės apsaugos vadybininkas FM patvirtinimai
Vienas technologijų

FM Approvals
Member of the FM Global Group

SCC Accredited CB-PVS OCPS Accredia CCN

FM APPROVED

Atitikties sertifikatas

Šis sertifikatas išduodamas dėl šių dalykų:

Oro išleidimo vožtuvai nuo 1/2 colio iki 1 colio vardinio

Modelis: PVS4146

Parengta:

TECOFI
83 Rue Marcel Mérieux
Corbas 69960
Prancūzija

Patvirtinimo standartas: FM 1344 (2010 m. sausio mėn.)

Patvirtinimo identifikacinis numeris: PR468254

Patvirtinimas suteiktas: 2024 m. kovo 26 d.

Patvirtinto gaminio prieinamumą galite patikrinti adresu www.approvalguide.com.

Minėtas patvirtinimas suteikiamas, jei patenkinamai atliekami eksploataciniai darbai, atliekami nuolatiniai priežiūros auditai ir griežtai laikomasi konstrukcijų, kaip nurodyta Patvirtinimo vadove, internetiniame FM patvirtinimų šaltinyje.

Davidas B. Fulleris
Viceprezidentas, priešgaisrinės apsaugos vadybininkas FM patvirtinimai
Vienas technologijų

FM Approvals
Member of the FM Global Group

SCC Accredited CB-PVS OCPS Accredia CCN

UL SERTIFIKATAI

Sertifikatas
Atitiktis

Išduota:

TECOFI
83 RUE MARCEL MERIEUX
CORBAS, 69960
PRANCŪZIJA

Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad reprezentatyvūs mėginiai:

Uždaromosios SKLENDĖS

UL LLC įvertino pagal standartą (-us), skirtą (-us) Sauga:

UL 262 - Uždaromosio sklendės, skirtos priešgaisrinei apsaugai

Papildoma informacija:
Daugiau informacijos rasite UL Product iQ® svetainėje https://iq.ulprospector.com.

Šiame atitikties sertifikate nurodoma, kad sertifikavimo ataskaitoje aprašyto gaminio reprezentatyvūs pavyzdžiai atitinka UL sertifikavimo reikalavimus. Jis nesuteikia leidimo naudoti UL ženklą. Įgaliojimas naudoti UL ženklą suteikiamas tik įgaliojimų puslapyje, kuriame pateikiamos nuorodos į tolesnės priežiūros paslaugų teikimo procedūrą.

Tik UL ženklu pažymėti gaminiai turėtų būti laikomi UL sertifikuota ir jai taikomos UL tolesnės paslaugos.

Ant gaminio ieškokite UL sertifikavimo ženklo.

Sertifikato numeris:

EX29243

Ataskaitos nuoroda:

EX29243-2024-03-04

Išleidimo data:

2024-APR-15

David Piecuch
UL ženklo sertifikavimo programos

Visa informacija ir dokumentai, susiję su UL ženklo paslaugomis, pateikiami UL LLC (UL) arba bet kurio įgalioto asmens vardu.
UL licencijos turėtojas. Kilus klausimams, kreipkitės į UL sprendimų klientų aptarnavimo skyrių adresu https://www.ul.com/contact-us.

© 2023 UL LLC. Visos teisės saugomos.
Forma-ULID- 019496 - ver 1.0

Sertifikatas
Atitiktis

Išduota:

TECOFI
83 RUE MARCEL MERIEUX
CORBAS, 69960

Sertifikato numeris:

EX29242

Ataskaitos nuoroda:

EX29242-2024-03-04

Išleidimo data:

2024-APR-15

Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad reprezentatyvūs mėginiai:
Kontrolinės SKLENDĖS

UL LLC įvertino pagal standartą (-us), skirtą (-us) Sauga:
ANSI/CAN/UL/ULC 312 - Atbuliniai vožtuvai, skirti priešgaisrinei apsaugai

Papildoma informacija:
Daugiau informacijos rasite UL Product iQ® svetainėje https://iq.ulprospector.com.

Šiame atitikties sertifikate nurodoma, kad sertifikavimo ataskaitoje aprašyto gaminio reprezentatyvūs pavyzdžiai atitinka UL sertifikavimo reikalavimus. Jis nesuteikia leidimo naudoti UL ženklą. Įgaliojimas naudoti UL ženklą suteikiamas tik įgaliojimų puslapyje, kuriame pateikiamos nuorodos į tolesnės priežiūros paslaugų teikimo procedūrą.

Tik UL ženklu pažymėti gaminiai turėtų būti laikomi UL sertifikuota ir jai taikomos UL tolesnės paslaugos.

Ant gaminio ieškokite UL sertifikavimo ženklo.

David Piecuch
UL ženklo sertifikavimo programos savininkas

Visa informacija ir dokumentai, susiję su UL ženklo paslaugomis, pateikiami UL LLC (UL) arba bet kurio įgalioto asmens vardu.
UL licencijos turėtojas. Kilus klausimams, kreipkitės į UL sprendimų klientų aptarnavimo skyrių adresu https://www.ul.com/contact-us.

© 2023 UL LLC. Visos teisės saugomos.
Forma-ULID- 019496 - ver 1.0

Sertifikatas
Atitiktis

Išduota:

TECOFI
83 RUE MARCEL MERIEUX
CORBAS, 69960
PRANCŪZIJA

Sertifikato numeris:

EX29241

Ataskaitos nuoroda:

EX29241-2024-03-15

Išleidimo data:

2024 M.

Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad reprezentatyvūs mėginiai:
SKLENDĖS
Informacijos apie modelį žr. priedėlyje
Įvertino UL LLC pagal saugos standartą (-us):
ANSI/CAN/UL/ULC 1091 - Priešgaisrinės apsaugos SKLENDĖS

Papildoma informacija:
Daugiau informacijos rasite UL Product iQ® adresu https://iq.ulprospector.com.

Šiame atitikties sertifikate nurodoma, kad sertifikavimo ataskaitoje aprašyto gaminio reprezentatyvūs pavyzdžiai atitinka UL sertifikavimo reikalavimus. Jis nesuteikia leidimo naudoti UL ženklą. Įgaliojimas naudoti UL ženklą suteikiamas tik įgaliojimų puslapyje, kuriame pateikiamos nuorodos į tolesnės priežiūros paslaugų teikimo procedūrą, skirtą nuolatinei priežiūrai.

Tik tie gaminiai, kurie pažymėti UL ženklu, turėtų būti laikomi UL sertifikuotais ir jiems turėtų būti taikomos UL tolesnės paslaugos.

David Piecuch
UL ženklo sertifikavimo programos
savininkas

Visa informacija ir dokumentai, susiję su UL ženklo paslaugomis, pateikiami UL LLC (UL) arba bet kurio įgalioto UL licencijos turėtojo vardu. Kilus klausimams, kreipkitės į "UL Solutions" klientų aptarnavimo tarnybą adresu https://www.ul.com/contact-us.

© 2023 UL LLC. Visos teisės saugomos.